

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА ¹ , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення ³
	реквізити норми	позначення НА ²	
1.	ст.18	ЗУ № 2694	Керівник –ФОП Глібчук В В , не пройшов навчання та перевірку знань з питань ОП. 3.11 НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці затв. Нак. Держнаглядохоронпраці 26.01.2005 р. №15
2.	ст.18	ЗУ № 2694	З новоприйнятими на підприємство працівниками після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи новинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін. П 7.1 НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці затв. Нак. Держнаглядохоронпраці 26.01.2005 р. №15
3.	ст.15	ЗУ № 2694	Не вивішені інструкції з ОП на робочому місці для робітників, що є порушенням п.5.2 НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
4.	ст.13	ЗУ № 2694	В інструкціях з ОП відсутні підписи про ознайомлення працівників п.5.2 НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
5.	ст.13	ЗУ № 2694	Не складений схематичний план (схема) руху транспортних засобів та працівників з показом дозволених та заборонених напрямків, поворотів, зупинок, виїздів, в'їздів, для організації безпечного руху по території підприємства, чим порушено п.1.8. розділу XIII "Правил охорони праці на автомобільному транспорті"(НПАОП 0.00-1.62-12).
6.	ст.13	ЗУ № 2694	Не представлено в ході перевірки протоколи чергових замірів опору ізоляції проводів та кабелів, опорів контуру заземлення; перевірки повного опору теплі фаза-нуль п 8.7.3,7.3.11.,7.3.13,1.1.16 ..Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98

...на підставі яких складено та яким