

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА ¹ , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення ³
	реквізити норми	позначення НА ²	
1.	ст.13	ЗУ № 2694	Не заведена наступна тех. документація: Журнал реєстрації протоколів перевірки знань електротехнічного персоналу; Журнал обліку електроінструменту; Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж; Журнал обліку захисних засобів; Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту інструменту з ізолювальними ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів; Журнал випробувань засобів захисту із діелектричних матеріалів, що є порушенням Розділу 8 п 8.7.3. НПАОП 40-1.21-98. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
2.	ст.13	ЗУ № 2694	Обладнання РУ необхідно періодично очищувати від пилу та бруду але не рідше 2 рази на рік, що є порушенням п 6.7.13 НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
3.	ст.21	ЗУ № 2694	Суб'єкт господарювання експлуатує та обслуговує електроустановку понад 1000В, а саме СКТП диспетчерський номер , потужністю 100,4 кВ. Без дозволу на експлуатацію та обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпекою, що є порушенням п.8, дод. №3, «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затвердженого Постановою КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107.
4.	ст.13	ЗУ № 2694	З новоприйнятими на підприємство працівниками після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін. П 7.1 НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці затв. Нак. Держнаглядохоронпраці 26.01.2005 р. №15
5.	ст.13	ЗУ № 2694	З внутрішньої сторони збірок, щитів не вивішені однолінійні схеми електричних з'єднань з відповідними змінами.(розробити поновити) . П8.7.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40-1.21-98
6	ст.13	ЗУ № 2694	Перед електрощитовою відсутні ізолювальні підставки, що є порушенням п.13.3.1 НПАОП 40.1-1.07-01. Правил експлуатації електрозахисних засобів.
7	ст.18	ЗУ № 2694	В інструкціях з ОП відсутні підписи про ознайомлення працівників , п.5.2 НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про розробку інструкцій з охорони праці