

V. **Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки**

№ з/п	НА <sup>1</sup> , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення <sup>3</sup>
	реквізити норми	позначення НА <sup>2</sup>	
1.	ст.18	ЗУ № 2694	Не призначено особу відповідальну за електрогосподарство. п 2.1.3 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
2.	ст.18	ЗУ № 2694	Не вносяться записи у накази про прийняття на роботу щодо проведення вступного інструктажу . п.6.3. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)
3.	ст.15	ЗУ № 2694	Не розроблена програма стажування. п.7.6. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)
4.	ст.13	ЗУ № 2694	Не проведено перегляд інструкцій з охорони праці . п.1. розділу VI Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98)
5.	ст.13	ЗУ № 2694	З внутрішньої сторони збірок, щитів не вивішені однолінійні схеми електричних з'єднань з відповідними змінами.(розробити поновити) . п 8.7.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
6.	ст.13	ЗУ № 2694	Перед електрощитовою відсутні ізолювальні підставки або діелектричні килимки. п.13.3.1 НПАОП 40.1-1.07-01. Правил експлуатації електрозахисних засобів
7.			Не представлено в ході перевірки посвідчення з ОП членів постійно діючої комісії. п.3.10 НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці затв. Нак. Держнаглядохоронраці 26.01.2005 р. №15

Підпис керівника перевірки: \_\_\_\_\_ на підставі яких складено та яким