

V. Порухення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА ¹ , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення ³
	реквізити норми	позначення ЦА ²	
1.	Ст.18	ЗУ №2694	Не визначений обсяг та зміст проведення позапланового інструктажу в залежності від причин та обставин, що спричинили потребу його, чим порушено п. 6.6. НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", наказ №15 від 26.01.2005 року.
2.	Ст.13	ЗУ №2694	Не складений орієнтовний перелік робіт по проведенню опосвідчення стану безпеки електроустановок, чим порушено п. 8.1. ПНАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
3.	Ст.13	ЗУ №2694	Не проводяться огляди чіелектричних кілмів не рідше 1 разу на 6 місяців, чим порушено п. 27.3.1. ПНАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахиєних засобів».
4.	Ст.8	ЗУ №2694	На підприємстві не визначені потреби в спеціальному одязі, спеціальним взуттям та засобах індивідуального захисту (ЗІЗ) з урахуванням чисельності працюючих за професіями, чим порушено п.3.2. НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одязом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
5.	Ст.8	ЗУ № 2694	Не заведені особисті картки встановленої форми обліку видаючи спец. одягу, спец. взуття та інших засобів індивідуального захисту, чим порушено п.4.10. НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одязом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».

¹ Нормативно-правовий акт

² Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання

³ Нормативно-правового