

## V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

| № з/л | НА <sup>1</sup> , вимоги якого порушено |                            | Детальний опис виявленого порушення <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | реквізити форми                         | позначення НА <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.    | Ст. 18.                                 | ЗУ 2694                    | Не проведено вступний інструктаж операторів котельні (Савіцький Д.П., Сокач С.М.), чим порушено вимоги п. 6.3. «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05.                                                                                               |
| 2.    | Ст. 13.                                 | ЗУ 2694                    | Не переглянута та не презатверджена інструкція з охорони праці операторів котельні (18.09.13р.), чим порушено вимоги п. 6.1. «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98.                                                                                                                           |
| 3.    | Ст. 18.                                 | ЗУ 2694                    | Не проведено стажування електрика Грабар І.М., чим порушено вимоги п. 7.1. «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05.                                                                                                                                   |
| 4.    | Ст. 18.                                 | ЗУ 2694                    | В журналі реєстрації інструктажів з охорони праці відсутні відмітки про допуск до самостійної роботи електрика Грабар І.М., чим порушено вимоги п. 7.9. «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05.                                                      |
| 5.    | Ст. 13.                                 | ЗУ 2694                    | Не проведено випробування ЗІЗ (драбини), чим порушено вимоги п. 3.8. р.3. «Правил безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.76-15.                                                                                                                                                                                           |
| 6.    | Ст. 13.                                 | ЗУ 2694                    | Не проведено ВО і ГВ котла водогрійного з.н. 9008, р.н. 1017 тип "Факел - Г", чим порушено вимоги п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 687 від 26.05.2004 р <b>"ПОРЯДОК проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки "</b> |
| 7.    | Ст. 13.                                 | ЗУ 2694                    | Газоходи котла газового водогрійного з.н. 9008, р.н. 1017 тип "Факел - Г" не відключено від діючих газоходів за допомогою глухих шиберів, чим порушено вимоги п. 3.18 р. 5. "Правил безпеки систем газопостачання", НПАОП 0.00-1.76-15.                                                                                         |
|       |                                         |                            | На момент перевірки котел газовий водогрійний з.н. 9008, р.н. 1017 тип "Факел - Г" не експлуатується та відключений від системи газопостачання за допомогою інвентарної заглушки. Пропоную заборонити експлуатацію котла до проведення чергового ВО і ГВ.                                                                       |
|       |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |