

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА <sup>1</sup> , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення <sup>3</sup>
	реквізити норми	позначення НА <sup>2</sup>	
1	ст.18	ЗУОП №2694	Посадова особа механік Пелех Юрій Іванович; відповідальний за електрогосподарство, та за випуск автотранспорту на лінію, не пройшов відповідне навчання, та перевірку знань у навчальному закладі. п.5.1 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
2	ст.13	ЗУОП №2694	Відсутній перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування п.7.4 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці».
3	ст.13	ЗУОП №2694	Допуск до самостійної роботи після проведення стажування не оформлюється наказом. Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи не проходять стажування п.7.1, п.7.9. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці»
4	ст.13	ЗУОП №2694	Відсутній Журнал перевірки технічного стану при випуску транспортних засобів і лінію, що є порушенням. п. 4.3. розд.10 НПАОП 0.00-1.62-12. «Правил охорони праці на автомобільному транспорті»
5	ст.13	ЗУОП №2694	При в'їзді на територію підприємства відсутня схема руху автотранспорту, що є порушенням п.1.8. розд 8 НПАОП 0.00-1.62-12. «Правил охорони праці на автомобільному транспорті»
6	ст.13	ЗУОП №2694	Працівники не пройшли інструктажі з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій. п.6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці».
7	ст.13	ЗУОП №2694	Відсутні протоколи результатів вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування; опору ізоляції; перевірки повного опору певлі фаза-нуль п. 7.6.36 (дод. 7) НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів